

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-032

от «5» марта 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики
на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г.Тобольск, ул. Алябьева, 100 б

1. По водопроводу

- 1.1 Подключение производить от водопровода $\phi 225$ мм по ул. Алябьева, в колодце ВК-3 или в т.А с установкой колодца, смотрите схему на обороте.
- 1.2 В месте врезки установить запорный вентиль на ввод.
- 1.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на $P=1$ Мпа; диаметр ввода - 20-25 мм.
- 1.4 Глубину заложения водопровода принять 2,6 м, согласно СНИП.
- 1.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.

2. По канализации

- 2.1 Сброс стоков производить в КНС-5, расположенную по ул. Кирова.
- 2.2 Предусмотреть подключение к проектируемой сети существующих и проектируемых объектов, согласно генплана застройки района.
- 2.3 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

3. Общее

- 3.1 Технические условия действительны до 1 апреля 2017 г.
- 3.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.3 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г.Тобольска №34 от 07.06.2010 г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»



А.И.Казаков

Исп. Можегорова
Тел. 22-31-17, доб. 349

Муниципальное автономное учреждение г.Тобольска
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг

Входящий № 01-10/1479
от 06.03 2014 г.
Подпись: Можегорова

Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18

Получил:



СОГЛАСОВАНО

Директор Северного треста
ОАО «Газпром газораспределение
Север»

М.П.



/Э.Р. Махмутов/

20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Tobolskogo
территориального участка
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»

М.П.



/Э.Р. Махмутов/

20__ г.

**Технические условия №С/ЗЮ/14
на подключение объекта капитального строительства к
газораспределительной сети
(не являются основанием для проектирования)**

Заказчик: Администрация города Tobolska комитет градостроительной
политики

Наименование объекта газификации: формирование земельного участка для
жилищного строительства по адресу: г. Tobolsk, ул. Алябьева, участок
№1006

Предполагаемая точка подключения (собственник сетей): существующий
подземный полиэтиленовый газопровод «Газоснабжение г. Tobolska, ул.
Новая» диаметром 63 мм, давления $P_{max}=0,003\text{ МПа}$, $P_{min}=0,0029\text{ МПа}$
(ОАО "Газпром газораспределение Север")

Максимальная нагрузка в точке подключения: 4,5 м³/час

Срок подключения объекта капитального строительства
к газораспределительной сети: 2014г.

Источник газоснабжения:
ГРС "Тobolsкая"

Срок действия технических условий: 2 года, до 27 февраля 2016г.

Подготовил:


Инженер технического отдела
ОАО «Газпром газораспределение
Север»


(подпись)

Г.А. Руденко
(Ф.И.О.)

Проверил:

Ведущий инженер
производственно-технического
отдела ОАО «Газпром
газораспределение Север»


(подпись)

Р.И. Махмутов
(Ф.И.О.)