



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г. Тобольск, Тюменская обл., 626150, тел. (3456) 24-26-44, e-mail: priemn4@admtob.ru

30 октября 2013г. № 01-01/28/108

На № 01-10/3270-13 от 24.10.2013г.

Председателю Комитета
по градостроительной политике
Администрации г. Тобольска
А.А. Ермоленко

о предоставлении технических условий

Технические условия

на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г. Тобольск, 12 микрорайон,
улица Согласия, участок №15

1. Подключение к сетям водопровода и канализации производить согласно генплана застройки микрорайона после строительства внеплощадочных и внутриквартальных сетей ВиК согласно проекту 27-КИС/08.
2. Подключение по водопроводу производить в колодце ВК- 39 с установкой вентиля на ввод.
3. Подключение по канализации производить в колодце КК- 4 с установкой вентиля на ввод.
4. Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Заместитель
Главы администрации города

З.С. Саитбатов

Вавакин Юрий Сергеевич
8(3456) 24-30-46

| | |
|---|---------------------------|
| Муниципальное автономное учреждение г. Тобольска многосоциальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | |
| Входящий № | <u>01-10/4484-13</u> |
| от « <u>31</u> » | <u>10</u> 20 <u>13</u> г. |
| Подпись | |
| Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18 | |



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г. Тобольск, Тюменская обл., 626150, тел. (3456) 24-26-44, e-mail: priemn4@admtob.ru

30 октября 2013г. № 01-01/28/165

На № 01-10/32670-13 от 24.10.2013 г.

Председателю комитета
градостроительной политике
Администрации г. Тобольска
А.А.Ермоленко

О предоставлении технических условий

Технические условия
на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г. Тобольск, 12 микрорайон,
улица Согласия, участок 15.

1. Подключение к сетям газоснабжения производить согласно генплана застройки микрорайона после строительства внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения согласно проекта 27-КИС/08.
2. Предполагаемая точка подключения: «Газопровод 12 мкр. – Тобольский Хлебокомбинат».
3. Максимальная нагрузка в точке подключения: 4,5 м³/час.
4. Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи.

Заместитель Главы
администрации города

З.С. Саитбатов

Вавакин Юрий Сергеевич
8(3456) 24-30-46

| | |
|---|----------------|
| Муниципальное автономное учреждение г. Тобольска МКУ «Муниципальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | |
| Входящий № | 01-10/32670-13 |
| от | 31.10.2013 г. |
| Подпись | |
| Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18 | |