

Тоцкий С.В.
26.03.2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-033

от «5» марта 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики
на инженерное обеспечение земельного участка для жилищного
строительства по адресу: г.Тобольск, ул. Базарная площадь, №22

1. По водопроводу

- 1.1 Подключение производить от водопровода $\phi 225$ мм по ул. Перова в колодце ВК-1050, смотрите схему на обороте.
- 1.2 На врезке установить запорный вентиль на ввод.
- 1.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на $P=1$ Мпа; диаметр ввода - определить проектом.
- 1.4 Глубину заложения водопровода принять 2,6 м, согласно СНИП.
- 1.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.
- 1.6 Гарантированный напор в точке подключения - 2.0 кгс/см^2 .

2. По канализации

- 2.1 Сброс стоков производить в самотечную сеть канализации $\Phi 225$ от Церкви Захария и Елизаветы (отметка лотка трубы в колодце подключения - 45,00, уточнить по месту).
- 2.2 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

3. Общее

- 3.1 Технические условия действительны до 1 апреля 2017 г.
- 3.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.3 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г.Тобольска №34 от 07.06.2010 г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»


А.И.Казаков



Исп. Мозжегорова
Тел.22-31-17, доб. 349

Получил:

Муниципальное автономное учреждение г.Тобольска многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
Входящий №	01-10/1481
от	06.03.2014 г.
Подпись	<i>Мозжегорова</i>
Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18	





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛО ТЮМЕНИ»

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 8
ОГРН 1097232036549 ИНН 7203243499

www.teplotyumen.ru E-mail: t064@tts.trnet.ru

11.03.2014 № 0569

На № _____ от _____

О предоставлении технических условий

Председателю комитета
градостроительной политики
администрации г. Тобольска
Ермоленко А.А.

**Технические условия
на теплоснабжение объектов жилищного строительства по адресу:
г.Тобольск, ул. Базарная площадь, участок №22
(для формирования земельного участка)**

Теплоснабжение объектов жилищного строительства по адресу: г.Тобольск, ул.Базарная площадь, участок №22, возможно от тепловых сетей на техническом обслуживании ТФ ОАО «Тепло Тюмени», после реконструкции котельной №8 (ул. Набережная Кирова, №11) с увеличением тепловой мощности до 10 МВт. В противном случае, предлагаем использовать автономный источник питания.

Источник теплоснабжения – котельная №8 (ул. Набережная Кирова, №11);

Точка подключения – реконструируемые распределительные тепловые сети. Диаметр трубопровода к объекту и трассировку определить проектом с учетом перспективного строительства 1 очереди подгорной части г.Тобольска.

Разрешенный максимум теплопотребления: 0,38 Гкал/ч, из них: 0,26 Гкал/ч – отопление; 0,12 Гкал/ч - ГВС.

После продажи земельного участка правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий должен заключить договор о подключении к тепловой сети, в противном случае ОАО «Тепло Тюмени» вправе в одностороннем порядке прекратить свои обязательства по выданным ТУ в соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ №83. На основании заявления о подключении объекта выдается договор о подключении объекта и условия подключения.

Данные технические условия не являются основанием для проектирования. Проектная документация разрабатывается на основании условий подключения к сетям теплоснабжения.

Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Главный инженер
Тобольского филиала

А.В. Каленченко

Мингалёв Иван Сергеевич, 22-31-17 доб. 338

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
Входящий №	01-104587
Ст. №	3
От	20.14
Подпись	М. Погудина
Тел. 8 (3456) 25-17-70 Факс 8 (3456) 24-70-16	