



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г.Тобольск, Тюменская обл., 626150, тел. (3456) 24-26-44, e-mail: priemn4@admtob.ru

Исходная 2014г. № 01-01/28/78

На № 01-10/602 от 04.03.2014г.

Председателю Комитета
по градостроительной политике
Администрации г. Тобольска
А.А. Ермоленко

о предоставлении технических условий

**Технические условия
на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г. Тобольск, 12 микрорайон,
улица Гавриила Хазова, участок №9**

1. Подключение к сетям водопровода и канализации производить согласно генплана застройки микрорайона после строительства внеплощадочных и внутриквартальных сетей ВиК согласно проекту 27-КИС/08.
2. Подключение по водопроводу производить в колодце ВК-66 с установкой вентиля на ввод.
3. Подключение по канализации производить в колодце КК-152.
4. Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Заместитель
Главы администрации города

З.С. Саитбатов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г. Тобольск, Тюменская обл., 626150, тел. (3456) 24-26-44, e-mail: priemn4@admto.ru

12 марта 2014г. № 01-01/28/03

На № 01-10/603 от 04.03.2014

Председателю комитета
градостроительной политике
Администрации г. Тобольска
А.А.Ермоленко

О предоставлении технических условий

**Технические условия
на формирование земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Тобольск, 12
микрорайон, улица Гавриила Хазова, участок №9.**

1. Подключение к сетям газоснабжения производить согласно генплана застройки микрорайона после строительства внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения согласно проекта 27-КИС/08.
2. Предполагаемая точка подключения: «Газопровод 12 мкр. – Тобольский Хлебокомбинат».
3. Максимальная нагрузка в точке подключения: 4,5 м³/час.
4. Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи.

Заместитель Главы
администрации города

З.С. Саитбатов