

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-134

от «7» мая 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики

на подключение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: мкр. Иртышский, ул. Тобольская, 12 к сетям водопровода и канализации при следующих условиях:

1. Строительство в охранной зоне сети канализации, расположенной на участке, возможно при условии согласования с владельцем сети либо при условии ее переноса. Владелец сети канализации – администрация г. Тобольска.

2. По водопроводу

- 2.1 Подключение производить от водопровода Ф63мм к жилому дому №3 по ул. Тобольская.
- 2.2 В месте врезки (т.А) установить колодец с запорной арматурой на ввод.
- 2.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на Р=1Мпа; диаметр ввода - 20-25 мм.
- 2.4 Глубину заложения водопровода принять не менее 2,6м, согласно СНиП.
- 2.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.
- 2.6 Гарантированный напор в точке подключения - 2.0 кгс/см².

3. По канализации

- 3.1 Сброс стоков производить в самотечный коллектор канализации Ф 300 на КНС-15 с подключением в колодце КК-6 (низ тр.- 40,40) или, при условии выполнения выноса сети, колодец подключения определить проектом.
- 3.2 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

4. Общее

- 4.1 Технические условия действительны до 1 июня 2016г.
- 4.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.3 В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «ТеплоТюмени» (вызов представителя тел.22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в отдел по эксплуатации сетей ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.4 Врезки производить с разрешения и в присутствии представителя цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 4.5 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г.Тобольска №34 от 07.06.2010г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).


Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»

Исп. Мозжегорова К.А.
Тел.22-31-17, доб. 349



А.В.Каленчин

Получил:





Форма ТУ-1

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕВЕР»**

(ОАО «Газпром газораспределение Север»)

ул. Энергетиков, д.163, г. Тюмень, 625013
Тел.: +7 (3452) 27-40-40, 55-00-77, факс: 28-67-41
www.sever04.ru, E-mail: info@tmrg.ru
ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677, ИНН/КПП 7203058440/720301001

№ _____
на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Северного треста

ОАО «Газпром газораспределение Север»

(подпись) /Э.Р. Махмутов/
(Ф.И.О.)

8 июля 2014г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №С/15-Ю/14
подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения

1. **Заказчик:** Администрация г. Тобольска комитет градостроительной политики.
2. **Наименование объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** формирование земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
3. **Состояние объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):**
4. **Место расположения объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Тобольская, №2, 8, 10, 12.
5. **Планируемая величина максимального часового расхода газа в точке подключения:** 4,5 м³/ч
6. **Планируемый срок подключения объекта:** 2014 года.
7. **Срок действия технических условий:** 2,5 года до 08 января 2017 г.

Технические условия подготовил:

Инженер по режимам газоснабжения 2

категории Технического отдела.

ОАО «Газпром газораспределение
Север»

/ Г.А. Руденко /