

от « 13 » мая 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики  
на подключение земельного участка для индивидуального жилищного  
строительства по адресу: г.Тобольск, ул.Набережная Карла Маркса, участок  
№406 к сетям водопровода и канализации при следующих условиях:

Централизованные сети водопровода и канализации в данном районе  
отсутствуют. В связи с этим:

**1. Разработать проект инженерных сетей района**

**1.1. По водопроводу**

1.1.1. Точки подключения проектируемого водопровода, существующий колодец  
ПГ-4 по ул.Большакова и ВК-129 по ул.Карла Маркса. Сети выполнить  
кольцевыми с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок  
(см. схему на обороте).

1.1.2. Диаметр уличной сети определить проектом, с учетом перспективных  
подключений района.

1.1.3. Глубину заложения водопровода принять не менее 2.6 м, согласно СНиП.

1.1.4. Гарантированный напор в точке подключения - 1.5 кгс/см<sup>2</sup>.

1.1.5. Для расчета за воду, на вводе, установить водомер и предъявить  
к сдаче в установленном порядке /22-37-60/.

**1.2. По канализации**

1.2.1. Сброс стоков выполнить на КНС-8.

1.2.2. Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб  
определить проектом.

**2. Подключение жилого дома произвести в проектируемые сети.**

**3. Общее**

3.1. Запроектировать колодцы диаметром рабочей части до уровня земли.

3.2. Люки колодцев установить из полимерных материалов  
(ТУ 4859-001- 75951641-2005).

3.3. Технические условия действительны до 01 июня 2016г.

3.4. Проект, части НВК, ГП, согласовать с отделом эксплуатации сетей ВиВ  
ТФ «Тепло Тюмени».

3.5. В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха  
по эксплуатации ВиВ ТФ ОАО «ТеплоТюмени» (вызов представителя  
тел.22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в  
отдел по эксплуатации ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».

3.6. Врезку производить с разрешения и в присутствии представителя цеха  
по эксплуатации ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».

3.7. Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации города  
Тобольска №34 от 07.06.2010г. в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»

А.В. Каленчин

Исп.Ниязова

Тел.22-31-17, доб.343

Получил:







Форма ТУ-1

УТВЕРЖДАЮ

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ**  
**СЕВЕР»**

(ОАО «Газпром газораспределение Север»)

Директор Северного треста

ОАО «Газпром газораспределение Север»

/Э.Р. Махмутов/  
(Ф.И.О.)

8 июля 2014г.

ул. Энергетиков, д.163, г. Тюмень, 625013  
Тел.: +7 (3452) 27-40-40, 55-00-77, факс: 28-67-41  
www.sever04.ru, E-mail: info@tmrg.ru  
ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677, ИНН/КПП 7203058440/720301001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №С/19-Ю/14**  
**подключения (технологического присоединения)**  
**к сетям газораспределения**

1. **Заказчик:** Администрация г. Тобольска комитет градостроительной политики.
2. **Наименование объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** формирование земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
3. **Состояние объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):**
4. **Место расположения объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** г. Тобольск, ул. Набережная Карла Маркса, участок №39а, 39б, 40б, 43б
5. **Планируемая величина максимального часового расхода газа в точке подключения:** 4,5 м<sup>3</sup>/ч
6. **Планируемый срок подключения объекта:** 2014 года.
7. **Срок действия технических условий:** 2 года до 08 июля 2016 г.

Технические условия подготовил:  
Инженер по режимам газоснабжения 2  
категории Технического отдела.  
ОАО «Газпром газораспределение  
Север»

/Г.А. Руденко/  
(подпись)

/ Г.А. Руденко /