

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 14-147

от « 8 » мая 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики  
администрации г. Тобольска

на подключение земельного участка для индивидуального жилищного  
строительства по адресу: мкр. Анисимово, пр. Светлый, 5, к сетям  
водопровода и канализации при следующих условиях:

1. 1. Строительство в охранной зоне частных сетей водопровода, расположенных на участке, возможно при условии согласования с владельцами сетей либо при условии их переноса, см. схему на обороте.

**2. По водопроводу**

- 2.1 Подключение производить от частного водопровода Ф63, согласовав с владельцами сети.  
2.2 В месте врезки установить колодец с вентилем на проектируемый ввод.  
2.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на P=1Мпа; диаметр ввода - 20-25 мм.  
2.4 Глубину заложения водопровода принять 2,6м, согласно СНИП.  
2.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.  
2.6 Гарантированный напор в точке подключения – 1,5 кгс/см<sup>2</sup>

**3. По канализации**


- 3.1 Сброс стоков производить в самотечный канализационный коллектор с подключением в колодце КК-14 (низ тр. Ф1400–90,35 ориентир., уточнить по месту).  
3.2 Предусмотреть подключение к проектируемой сети существующих и проектируемых объектов, согласно генплана застройки района.  
3.3 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

**4. Общее**

- 4.1 Технические условия действительны до 01.06.2016г.  
4.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ОАО «Тепло Тюмени».  
4.3 В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «ТеплоТюмени» (вызов представителя тел.22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в отдел по эксплуатации сетей ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».  
4.4 Врезки производить с разрешения и в присутствии представителя цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени».  
4.5 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г.Тобольска №34 от 07.06.2010г. в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»

А.В.Каленчин







Форма ТУ-1

УТВЕРЖДАЮ

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
СЕВЕР»

(ОАО «Газпром газораспределение Север»)

Директор Северного треста

ОАО «Газпром газораспределение Север»

/Э.Р. Махмутов/  
(Ф.И.О.)

8 июля 2014г.

ул. Энергетиков, д.163, г. Тюмень, 625013  
Тел.: +7 (3452) 27-40-40, 55-00-77, факс: 28-67-41  
www.sever04.ru, E-mail: info@tmrg.ru  
ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677, ИНН/КПП 7203058440/720301001

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №С/28-Ю/14**  
**подключения (технологического присоединения)**  
**к сетям газораспределения**

1. **Заказчик:** Администрация г. Тобольска комитет градостроительной политики.
2. **Наименование объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** формирование земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
3. **Состояние объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):**
4. **Место расположения объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** г. Тобольск, мкр. Анисимово, проезд Светлый, участок №5, ул. Березовая, участок №10
5. **Планируемая величина максимального часового расхода газа в точке подключения:** 4,5 м<sup>3</sup>/ч
6. **Планируемый срок подключения объекта:** 2014 года.
7. **Срок действия технических условий:** 2, 5 года до 08 января 2017 г.

Технические условия подготовил:

Инженер по режимам газоснабжения 2  
категории Технического отдела.

ОАО «Газпром газораспределение  
Север»

/ Г.А. Руденко /