



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г.Тобольск, Тюменская обл., 626150, тел. (3456) 24-26-44, e-mail: priemn4@admtob.ru

15 ноября 2013г. № 01-01/28/109

На № 01-10/3427-13 от 11.11.2013г.

Председателю Комитета
по градостроительной политике
Администрации г. Тобольска
А.А. Ермоленко

о предоставлении технических условий

Технические условия

на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г. Тобольск, 12 микрорайон,
улица Янтарная, участок №13

1 Подключение к сетям газоснабжения производить согласно генплана застройки микрорайона после строительства внеплощадочных и внутриквартальных сетей газоснабжения согласно проекта 27-КИС/08.


2. Предполагаемая точка подключения: «Газопровод 12 мкр. – Тобольский Хлебокомбинат».

3. Максимальная нагрузка в точке подключения: 4,5 м3/час.

4. Срок действия технических условий – 2 года с момента выдачи.

Заместитель
Главы администрации города

З.С. Саитбатов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г. Тобольск, Тюменская обл., 626150, тел. (3456) 24-26-44, e-mail: priemu4@admtob.ru

15 ноября 2013г. № 01-01/28/201

На № 01-10/3426-13 от 11.11.2013г.

Председателю Комитета
по градостроительной политике
Администрации г. Тобольска
А.А. Ермоленко

о предоставлении технических условий

Технические условия

на инженерное обеспечение земельного участка для индивидуального
жилищного строительства по адресу: г. Тобольск, 12 микрорайон,
улица Янтарная, участок №13

1. Подключение к сетям водопровода и канализации производить согласно генплана застройки микрорайона после строительства внеплощадочных и внутриквартальных сетей ВиК согласно проекту 27-КИС/08.
2. Подключение по водопроводу производить в колодце ВК-33 с установкой вентиля на ввод.
3. Подключение по канализации производить в колодце КК-32 с установкой вентиля на ввод.
4. Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Заместитель
Главы администрации города

З.С. Саитбатов