

от «7» мая 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики

на подключение земельного участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: мкр. Иртышский, ул. Кленовая, 12 к сетям водопровода и канализации при следующих условиях:

1. По водопроводу

- 1.1 Подключение производить от водопровода $\phi 110$ мм по ул. Кленовая в колодце ВК-23.
- 1.2 В месте врезки установить запорный вентиль на ввод.
- 1.3 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб на $P=1$ Мпа; диаметр ввода - 20-25 мм.
- 1.4 Глубину заложения водопровода принять 2,6 м, согласно СнИП.
- 1.5 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.

2. По канализации

- 2.1 Сброс стоков производить в самотечный коллектор канализации $\Phi 300$ на КНС-15 в колодец КК-6 (отметку в колодце подключения определить по месту).
- 2.2 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

3. Общее

- 3.1 Технические условия действительны до 1 июня 2016 г.
- 3.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.3 В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени» (вызов представителя тел. 22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в отдел по эксплуатации сетей ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.4 Врезки производить с разрешения и в присутствии представителя цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.5 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г. Тобольска №34 от 07.06.2010 г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»



А.В.Каленчин

Исп. Мозжегорова
Тел. 22-31-17, доб. 349

Получил:





ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕВЕР»

(ОАО «Газпром газораспределение Север»)

ул. Энергетиков, д.163, г. Тюмень, 625013
Тел.: +7 (3452) 27-40-40, 55-00-77, факс: 28-67-41
www.sever04.ru, E-mail: info@tmrg.ru
ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677, ИНН/КПП 7203058440/720301001

№ _____
на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Северного треста

ОАО «Газпром газораспределение Север»

/Э.Р. Махмутов/
(Ф.И.О.)

8 июля 2014г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №С/14-Ю/14
подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения

1. **Заказчик:** Администрация г. Тобольска комитет градостроительной политики.
2. **Наименование объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** формирование земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
3. **Состояние объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):**
4. **Место расположения объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Кленовая, участок №12, 13, 9
5. **Планируемая величина максимального часового расхода газа в точке подключения:** 4,5 м³/ч
6. **Планируемый срок подключения объекта:** 2014 года.
7. **Срок действия технических условий:** 2,5 года до 08 января 2017 г.

Технические условия подготовил:

Инженер по режимам газоснабжения 2
категории Технического отдела.

ОАО «Газпром газораспределение
Север»

/Г.А. Руденко/
(подпись)

/ Г.А. Руденко /