

от «1» апреля 2014 г.

Даны: Комитету градостроительной политики

на подключение 3-х этажного многоквартирного жилого дома,
проектируемого по адресу: г.Тобольск, ул. Декабристов, №29

при следующих условиях:

1. По водопроводу

- 1.1 Подключение производить от водопровода Ф160 по ул. Декабристов в колодце ВК - 1188 с установкой в месте врезки запорной арматуры на проектируемый ввод.
- 1.2 Водопровод выполнить из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599), диаметр ввода – определить проектом.
- 1.3 Глубину заложения водопровода принять не менее 2,6м.
- 1.4 Для расчета за воду, на вводе, предусмотреть установку водомера.
- 1.5 Гарантированный напор в точке подключения - 2.0 кгс/см².

2. По канализации

- 2.1 Сброс стоков производить в сеть канализации по ул. Кирова в колодец КК-17 (см. прилагаемую схему). Лоток трубы Ф400 на отм. 41,90м.
- 2.2 Предусмотреть подключение к проектируемой сети существующих и проектируемых объектов, согласно генплана застройки района.
- 2.3 Материал труб проектируемой сети канализации и глубину заложения труб определить проектом.

3. Общее

- 3.1 Технические условия действительны до 1 апреля 2016 г.
- 3.2 Проект, части НВК, ГП, согласовать с ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.3 В ходе строительства скрытые работы предъявлять представителю цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «ТеплоТюмени» (вызов представителя тел.22-21-90), по окончании – исполнительную документацию сдать в отдел по эксплуатации сетей ВиВ ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.4 Врезки производить с разрешения и в присутствии представителя цеха по эксплуатации сетей ВиК ТФ ОАО «Тепло Тюмени».
- 3.5 Плата за подключение утверждена Постановлением Администрации г.Тобольска №34 от 07.06.2010г в размере 52898 руб/куб. м в сутки (без НДС).

Директор ТФ ОАО «Тепло Тюмени»



А.В.Каленчин



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2010 г.

№34

Об утверждении тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Tobolskoy городской Думы от 25.05.2010 №69 «Об инвестиционной программе ОАО «Тепло Тюмени» по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Tobolska на 2010-2015гг. в части водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 40 Устава города Tobolska:

1. Утвердить тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) в размере 52898 руб./куб.м в сутки (без НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 08.07.2010.

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.

Глава администрации города



И.Ф. Оленберг



Барцовой Р.Р.
Набрел 21.04.14г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛО ТЮМЕНИ»

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 8
ОГРН 1097232036549 ИНН 7203243499

www.teplotyumen.ru E-mail: t064@its.trnet.ru

04.04.2014 № 0864
На № _____ от _____

О предоставлении технических условий

Председателю комитета
градостроительной политики
администрации г. Тобольска
Ермоленко А.А.

Технические условия
на теплоснабжение объекта жилищного строительства по адресу:
г.Тобольск, ул. Декабристов, участок №29
(для формирования земельного участка)

Теплоснабжение объекта жилищного строительства по адресу: г.Тобольск, ул.Декабристов, участок №29, возможно от действующих тепловых сетей на техническом обслуживании ТФ ОАО «Тепло Тюмени.

Источник теплоснабжения – Котельная №10 (ул. Володарского, №27а);

Точка подключения – тепловые сети 2Ду100 мм по ул. Декабристов. Диаметр трубопровода к объекту и трассировку определить проектом.

Разрешенный максимум теплопотребления: 0,198 Гкал/ч, из них: 0,109 Гкал/ч – отопление: 0,089 Гкал/ч - ГВС.

После продажи земельного участка правообладатель земельного участка в течении года с момента получения технических условий должен заключить договор о подключении к тепловой сети, в противном случае ОАО «Тепло Тюмени» вправе в одностороннем порядке прекратить свои обязательства по выданным ТУ в соответствии с п. 16 Постановления Правительства РФ №83. На основании заявления о подключении объекта выдается договор о подключении объекта и условия подключения.

Данные технические условия не являются основанием для проектирования. Проектная документация разрабатывается на основании условий подключения к сетям теплоснабжения.

Срок действия технических условий - 2 года с момента выдачи.

Директор Тобольского
филиала

А.В. Каленчин

Мингалёв Иван Сергеевич, 22-31-17 доб. 338

Муниципальное автономное учреждение г.Тобольска многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
Входимый №	01-10/2713
от	21.04.2014
Подпись	И.И. Мингалёва
Тел. 8 (3456) 25-17-76 Факс 8 (3456) 24-70-18	

Самоев
10.06.14



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛО ТЮМЕНИ»

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, дом 8
ОГРН 1097232036549 ИНН 7203243499

www.teplotyumen.ru E-mail: t064@tis.tyumen.ru

10.06.2014 № 1523

На № _____ от _____

На исх. №01-10/1588 от 02.06.2014г.
Информация о плате за подключение

Председателю комитета
градостроительной политики
администрации г. Тобольска
Ермоленко А.А.

Уважаемый Алексей Александрович!

Для получения необходимых исходных данных при формировании земельных участков для жилищного, индивидуального жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г, информируем Вас, что в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы развития системы теплоснабжения г.Тобольска (далее ИПРСТ), на настоящий момент с начала 2014г., тариф на подключение объектов к тепловой сети не установлен.

Главный инженер
Тобольского филиала

А.В. Каленчин

Мингалёв Иван Сергеевич, 22-31-17 доб. 338

Муниципальное предприятие «Тепло Тобольска»	
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг	
Входящий №	01-10/3926
от	10.06.2014
Подпись	Иван Сергеевич Мингалёв
Тел: 34-455105-7-72 Факс: 34-455105-2-31-45	



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕВЕР»**

(ОАО «Газпром газораспределение Север»)

ул. Энергетиков, д.163, г. Тюмень, 625013
Тел.: +7 (3452) 27-40-40, 55-00-77, факс: 28-67-41
www.sever04.ru, E-mail: info@tmrg.ru
ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677, ИНН/КПП 7203058440/720301001

№ _____
на № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Северного треста
ОАО «Газпром газораспределение Север»

(подпись)

(Ф.И.О.)

2 апреля 2014г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №2-14подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения

1. **Заказчик:** Администрация города Тобольска комитет градостроительной политики.
2. **Наименование объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** формирование земельного участка для жилищного строительства.
3. **Состояние:** Строящееся
4. **Место расположения объекта капитального строительства, планируемого к подключению (технологическому присоединению):** г. Тобольск, ул. Декабристов, №29.
5. **Планируемая величина максимального часового расхода газа в точке подключения:** 47,9 м³/ч
6. **Планируемый срок подключения объекта:** 2016 года.
7. **Срок действия технических условий:** 2 года до 02 апреля 2016 г.

Технические условия подготовил:
Инженер по режимам газоснабжения
2 категории пто
ОАО «Газпром газораспределение
Север»

(подпись)

/Г.А. Руденко/

ОАО «Газпром газораспределение»
 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 «ТЮМЕНЬМЕЖРАЙГАЗ»
 (ОАО «Тюменьмежрайгаз»)

СЕВЕРНЫЙ ТРЕСТ

ул. Энергетиков, д. 163, г. Тюмень, 625013
 Тел +7(3452) 27-40-40, Факс 27-39-08
 www.tnrg.ru; e-mail: info@tnrg.ru

ОКПО 05923382, ОГРН 1027200785677,
 ИНН 7203058440, КПП 723150001

23.03.2012 № 756/12
 на № _____ от _____

Председателю комитета
 градостроительной политики
 администрации г. Тобольска
 А.А. Ермоленко

Степанов С.В.
 23.03.2012

Дробинин С.С.
 26.03.12

О плате за подключение

На Ваш запрос №01-10/536-12 от 16.03.2012 г. сообщаю, что стоимость подключения (технологическое присоединение) объектов к сетям газораспределения определяется индивидуально, в зависимости от параметров трубопровода и способа подключения.

Директор

М.И. Махмутов

Э.Р. Махмутов

Вед. инженер ПТО
 Р.И. Махмутов
 Тел. 8(3456) 22-16-68

Комитет градостроительной политики
 Администрации города Тобольска
 "23" 03 20 12г.
 Бх. № 01-10/1608-12
 Тел. 8(3456) 25-25-94, факс 8(3456) 26-31-48