



**ДЕПАРТАМЕНТ
ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Республики, д.24, г.Тюмень, 625003,
тел. (3452) 42-64-58, факс (3452) 42-65-65
E-mail: dtep@72to.ru

Главе г.Тобольска

М.В.Афанасьеву

№	_____
от	02.06.2023
На №	10-02-06/3080

*О рассмотрении схемы теплоснабжения
г. Тобольска*

Уважаемый Максим Викторович!

Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области по итогам рассмотрения проекта схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2040 года направляет следующие замечания:

- показатели производства-поставки тепловой энергии по потребителям и по видам теплоносителя, указанные в таблице 5 Обосновывающих материалов, таблице 2 Утверждаемой части на 2023 год, не соответствуют утвержденным и принятым при расчете тарифов;

- в разделе 1.11.3. «Плата за подключение к системе теплоснабжения» Обосновывающих материалов ошибочно указан размер платы за подключение для объектов, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, в размере 550 рублей;

- объем отпуска тепловой энергии по видам теплоносителя, указанный в Таблице 82 Обосновывающих материалов, таблице 7 Утверждаемой части, на 2024 год не соответствует согласованным с АО «СУЭНКО», ООО «Запсибнефтехим» и направленным в ФАС России предложениям в рамках формирования сводного прогнозного баланса;

- указанные в таблице 131 Обосновывающих материалов, таблице 17 Утверждаемой части индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии города Тобольска на период до 2040 г., технически невыполнимы. Снижение показателя коэффициента полезного действия (строка 6) согласно направленной редакции показателей в 2024 — 2028 гг. влечет также снижение удельного расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной (строка 5);

- учтенный в таблице 19 Утверждаемой части при расчете ценовых (тарифных) последствий полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год целесообразно принять на уровне согласованного с АО «СУЭНКО» в размере 820,28 тыс.Гкал. На 2023 год принят при тарифном регулировании полезный отпуск тепловой энергии в размере 764,35 тыс.Гкал. вместо 782,80 тыс.Гкал., нормативные потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям на 2023 год составили 200,58 тыс.Гкал. вместо учтенных разработчиком 201,26 тыс.Гкал.

Проектом редакции Приложения 1 «Перечень мероприятий схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на период до 2040 года» предусмотрены следующие источники финансирования мероприятий: бюджетные средства; внебюджетные средства; неопределенный источник. В целях оценки уровня обеспеченности мероприятий тарифным источником финансирования необходимо дополнительное раскрытие внебюджетных источников, а также пояснения по механизму финансирования из неопределенного источника.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время в Департаменте осуществляется рассмотрение расчетных и обосновывающих материалов по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя АО «СУЭНКО» на 2024 год. По мере их утверждения возникнет необходимость корректировки объема поставки тепловой энергии от Тобольской ТЭЦ в магистральные тепловые сети АО «СУЭНКО» на 2024 год, о чем Департамент проинформирует Вас дополнительно.

Директор департамента

Е.А. Карташков